



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Тавдинская городская
прокуратура

ул. 9 Января, 116, г. Тавда,
Свердловская область, 623950

29.08.2024 № 01-19/417

Заведующей МКДОУ ДС № 25

Глебовой О.Н.

dou25tavda@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности

Тавдинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения федерального законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 15 части 3, частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В частности, образовательная организация обязана обеспечить пожарную безопасность обучающихся в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима). Правила противопожарного режима устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно пункту 2(1) Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

В ходе обследования здания МКДОУ детский сад № 25, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 2в, г. Тавда, установлено, что:

- в нарушение п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый напор и расход воды для нужд пожаротушения согласно акту испытания внутреннего противопожарного водопровода.

В силу статей 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Таким образом, указанное свидетельствует о халатном и формальном отношении работников МКДОУ детский сад № 25 к своим должностным обязанностям, что не обеспечивает основные гарантии государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Выявленные нарушения федерального законодательства требуют от Вас незамедлительного принятия конкретных мер по их устраниению, а также причин и условий, им способствующих.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О дате и месте рассмотрения заблаговременно уведомить городского прокурора.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устраниению допущенных нарушений, а также причин нарушений и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, по вине которых допущены указанные нарушения к дисциплинарной ответственности, копии приказов о наложении взыскания представить в Тавдинскую городскую прокуратуру.

4. Информацию о результатах рассмотрения представления представить в Тавдинскую городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель Тавдинского
городского прокурора

младший советник юстиции

К.С. Кукса

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 304310F40B51BF6784ED3FB201C48213

Владелец **Кукса Кирилл Сергеевич**

Действителен с 16.04.2024 по 10.07.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075127

Владелец Глебова Оксана Николаевна

Действителен С 04.04.2025 по 04.04.2026