

Исх.№ 192 от 26.09.2024 г.

Заместителю Тавдинского городского прокурора
младшему советнику юстиции
К.С. Кукса
от заведующего МКДОУ детский сад № 25
Глебовой Оксаны Николаевны

На основании ПРЕДСТАВЛЕНИЯ № 01-19/417 от 29.08.2024г. предоставляю следующую информацию:

Тавдинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения федерального законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

. В ходе обследования здания МКДОУ детский сад № 25 установлено, что:

- в нарушении п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый напор и расход воды для нужд пожаротушения согласно акту испытания внутреннего противопожарного водопровода.

Представление № 01-19/417 от 29.08.2024г рассмотрено с участием помощника прокурора Эрдынеевой В.Т.

По факту выявленного нарушения законодательства сообщая:

При выяснении причины не обеспечения требуемого напора воды для нужд пожаротушения выяснено что:

1. Одна основная труба к колодцу по ул. Дзержинского, от которого идет водоснабжение ХВС детского сада, расположенного до границы земельного участка ДОУ не соответствует требованиям, т.е. она меньшего диаметра.

2. Труба при вводе в здание детского сада составляет 32 мм., т.е. она тоже меньшего диаметра. Вследствие этого внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый напор и расход воды для нужд пожаротушения.

В целях устранения нарушения на организацию ООО «АВТ Плюс» направлены письма с целью замены трубы до колодца и ввода в здание (копии прилагаются). Ответа нет.

На 01.10.2024 назначена встреча с директором ООО «Фаворит» на определение стоимости работ по замене трубы по территории земельного участка ДОУ и вводу в здание трубы нужного диаметра (директор ООО «Фаворит» находится в отпуске до 01.10.2024). После составления сметы на данный вид работ, ходатайство о выделении финансовых средств будет направлено на имя начальника МОУО-Управления образованием.

В связи с выявленными нарушениями ответственному по пожарной безопасности Хусаиновой Л.В. объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Приложение:

- копии писем – 2 экз, 2 листа.
- копия приказа – 1 лист.

Заведующий МАДОУ детский сад № 25



О.Н.Глебова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075127

Владелец Глебова Оксана Николаевна

Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026