

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глебовой Оксана Николаевна

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-
mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623955, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г.
Тавда, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, 2-В

Профилактическое мероприятие № 66260041000120958960 от 04.03.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.04.2026

№ 66-04-17/10-1203-2026

При проведении обязательного профилактического визита с 26.03.2026 по 08.04.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-04-17/10-891-2026 от 17.03.2026 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623955, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, ДЗЕРЖИНСКОГО
УЛИЦА, 2-В

дата регистрации 09.12.2002

ИНН/ОГРН 6634007631 / 1026601905263

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 (623950,
Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, ул. Дзержинского, 2в)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от
08.04.2026

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	26.03.2026 года при обследовании установлено: внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, так как имеет повреждения- в цехе для работы с сырьем на стене имеются дефекты покраски, в помещении для суточного хранения выданных продуктов имеются дефекты покрытия стены (отделочная плитка от стены отклеилась), в складе для хранения продуктов дефекты потолка.	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	2.16	Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	28.09.2026
2.	26.03.2026 года при обследовании установлено: в помещении склада для продуктов полки не имеют гигиенического покрытия - не подвергаются влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	2.18	Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.	28.09.2026
3.	26.03.2026 года при обследовании установлено: покрытие мебели в буфетных групповых ячейках имеют дефекты- шкаф для посуды первой младшей группы №1, в старшей группе №1, второй младшей №1, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.9	Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	28.09.2026
4.	26.03.2026 года при обследовании установлено: покрытие пола в санузле первой младшей группы №1 имеет повреждения , что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.2	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	28.09.2026

	№2; в раздевальной, буфетной и туалетах средней группы №2; в раздевальной старшей группы № 2; дефекты отделочной настенной плитки в буфетной старшей группы №1, санузле подготовительной группы №2, умывальной и туалете для девочек старшей группы №1;			допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
6.	26.03.2026 года при обследовании установлено: конструкция окон не во всех помещениях обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года -из-за ветхости деревянных рам, в зимнее время оконные проемы заделаны пленкой - в спальня первой младшей группы №1 и средней группы №1; буфетной подготовительной группы №1и №2; санузле старшей группы №1, первой младшей группы №2 и средней группы №1.	СП 2.4.3648- 20	п.2.7. пп. 2.7.2	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.	28.09. 2026
7.	По результатам лабораторных испытаний установлено: рабочий раствор "Деохлор" 0,03% приготовлен не в соответствии с инструкцией, протокол испытаний № 66-01-04/02342-2026 от 01.04.2026 года выдан ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском Таборинском и Туринском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845). Массовая доля активного хлора в пробе № 66-01-04/02342-2026 составила 0.008 ± 0.002 , при нормативе -в пределах 0.027-0.033.	СП 2.4.3648- 20	п.2.11. пп. 2.11.6	Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	28.09. 2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 29.09.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.

93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевой деятельности Глебову Оксану Николаевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

старший специалист 1 разряда

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе


Ирбит, Ирбитском, Слободо-

Туринском, Тавдинском,

Таборинском и Туринском

районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Бабилова Ирина Михайловна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО

Глебова О.К.



подпись

08.04.2026

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, ул.Дзержинского, 2в

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-04-17/10-1203-2026 от 08.04.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646126932392126385511121901609448613269948990625

Владелец Глбова Оксана Николаевна

Действителен с 31.03.2026 по 31.03.2027